

numero	Edificio (Nome/Via)	DESTINAZIONE D'USO	locale tecnico	Generatore	Anno	Potenza Focolare (kW)	Riscald.	H2O calda sanit.	Tele controllo	altri locali UTA, sotto ct	corpi scaldanti
1	Centro sociale - via Facciotto, 5	E.2	piano terra	teleriscaldamento	2007	120 kW	X	boiler elettrici	X	-	radiatori e termoconvettori statici
2	Centro Aperto - via Calamandrei, 27	E.2	locale cucina	caldaia murale	2007	27,60 kW	X	X	-	-	radiatori
3	Uffici Comunali Valletta Valsecchi - via Ariosto, 2	E.2	piano terra	teleriscaldamento	1993	140 kW	X	boiler elettrici	X	-	impianto ad aria
4	Palazzetto Lunetta - via Calabria, 14	E.6 (2)	piano terra	teleriscaldamento	2009	244 kW	X	X	X	-	radiatori
5	Biblioteca Teresiana -via Ardigò, 13	E.4 (2)	Locale interrato	teleriscaldamento	2000	291 kW	X	boiler elettrici	X	locali UTA	radiatori, termoconvettori
6	Sede Ufficio Tecnico - via Visi, 48	E.2	piano terra	teleriscaldamento	2014	300 kW	X	boiler elettrici	X	-	termoconvettori
7	Teatro Bibiena e Accademia Virgiliana	E.4(1) + E.2	Locale interrato	teleriscaldamento	1984	349 kW	X	boiler elettrici	X	-	pannelli radianti, termoconvettori, radiatori
8	Fabbricato ex ASI -piazza S.Isidoro, 5	E.7	piano terra	teleriscaldamento	2016	120 kW	X	boiler elettrici	X	-	radiatori
9	Sede municipale - via Roma, 39	E.2	Locale interrato	teleriscaldamento	2002	700 kW	X	boiler elettrici	X	locale valvole inversione e pompe	radiatori, termoconvettori

10	uffici comunali Palazzo Soardi - via Frattini, 60	E.2	locale separato	teleriscaldamento	2000	253 kW	X	boiler elettrici	X	-	radiatori, termoconvettori
11	uffici polizia municipale	E.2	Locale interrato	teleriscaldamento	1993	198 kW (RISC) 43 kW (ACS)	X	X	X	-	radiatori
12	scuola materna "Rodari" -via Platina, 1	E.7	locale separato	teleriscaldamento	2009	120 kW	X	boiler elettrici	X	-	radiatori
13	scuola materna "Collodi" -via Indipendenza, 22/A	E.7	piano terra	teleriscaldamento	2009	100 kW	X	X	X	-	radiatori
14	scuola materna "Berni" - via Sarajevo, 8	E.7	locale separato	teleriscaldamento	2007	200 kW (RISC) 200 kW (ACS)	X	X	X	loale pompe	radiatori
15	scuola materna "Pacchioni"-strada Tolazzi	E.7	piano terra	caldaia a gas naturale	2009	96 kW	X	X	X	presenza pannelli solari	radiatori
16	scuola materna "A.Frank" - via Volta, 10/A	E.7	Locale interrato	teleriscaldamento	1992	232,6 kW (RISC) 114,3 kW (ACS)	X	X	X	-	radiatori
17	scuola elementare "Don Minzoni" + scuola materna "Ricordo ai caduti" - via Cremona, 56/60	E.7	locale separato	caldaia a gas naturale	2009	289,9 kW	X	X	X	-	radiatori
18	scuola elementare "Don Leoni" scuola materna "Tom Sawyer"	E.7	piano terra	teleriscaldamento	2016	120 kW (RISC) 60 kW (ACS)	X	X	X	-	radiatori
19	scuola materna "V. da Feltre" - corso Garibaldi, 61	E.7	locale separato	teleriscaldamento	2017	120 kW (RISC) 60 kW (ACS)	X	X	X	-	radiatori
20	scuola materna "T. Ferrari" -via Conciliazione, 65	E.7	Locale interrato	teleriscaldamento	2002	150 kW (RISC) 37 kW (ACS)	X	X	X	-	radiatori
21	scuola materna "Montessori" - piazzal Michelangelo, 18	E.7	piano terra	teleriscaldamento	1996	209 kW (RISC) 99 kW (ACS)	X	X	X	-	radiatori

22	scuola materna "Strozzi" + ex Chiesa M.della Vittoria - via Monteverdi, 3	E.7	Locale interrato	teleriscaldamento	1993	150 kW	X	scalda acqua (gas naturale)	X	locale pompe	radiatori, pannelli radianti
23	scuola materna "Visentini"- via Verdi, 9/A	E.7	Locale interrato	teleriscaldamento	2009	140 kW (RISC) 80 kW (ACS)	X	X	X	-	radiatori
24	scuola materna Calvi -piazza Diaz, 38	E.7	Locale interrato	caldaia a gas naturale	2009	204,7 kW	X	X	X	-	radiatori
25	scuola elementare "Pomponazzo" - via Porto, 4	E.7	locale separato	teleriscaldamento	2009	350 kW	X	scalda acqua (gas naturale)	X	-	radiatori
26	scuola elementare "Martiri di Belfiore" , palestra + scuola materna "Campogallaini" -viale Gobio, 10	E.7	locale separato	teleriscaldamento	2008	800 kW (RISC) 300 kW (ACS)	X	X	X	presenza pannelli solari (12 kW)	radiatori
27	scuola elementare "Allende" - via Valle d'Aosta, 12	E.7	Locale interrato	teleriscaldamento	1982	198 kW	X	boiler elettrici	X	-	radiatori
28	scuola elementare "Tazzoli" - via Bono	E.7	locale separato	caldaia a gas naturale	2009	192,4 kW 144,1 kW	X	boiler elettrici	X	-	radiatori
29	scuola elementare "De Amicis" palestra - via Indipendenza, 49	E.7	piano terra	teleriscaldamento	2009	200 kW (ACS) 500 kW (RISC) 250 kW (palestra)	X	X	X	-	radiatori
30	scuola elementare "Don Mazzolari" -via Grossi, 5	E.7	Locale interrato	teleriscaldamento	1992	320 kW	X	boiler elettrici	X	-	radiatori
31	scuola elementare "Nievo" - via Tasso	E.7	Locale interrato	teleriscaldamento	2000	581 kW	X	boiler elettrici	X	-	radiatori
32	scuola media "Sacchi" +scuola elementare "Ardigò" + plessino +palestra - via Frattini, 21	E.7	Locale interrato	teleriscaldamento	2000	116 kW (plessino) 429,2 kW (palestra) 522 kW (scuola)	X	X	X	-	radiatori
33	scuola media "Bertazzolo" -via Conciliazione, 75	E.7	piano terra	teleriscaldamento	2009	523 kW	X	X	X	-	radiatori
34	scuola media "L.B.Alberti" -piazza Seminario, 4	E.7	Locale interrato	teleriscaldamento	2013	350 kW	X	boiler elettrici	X	locale pompe	radiatori
35	ex sezione staccata scuola media "L.B. Alberti" - via Calabria, 20	E.7	locale separato	teleriscaldamento	stessa centrale a servizio Palazzetto Lunetta - edificio 4						radiatori
36	centro culturale "Baratta" - corso Garibaldi, 65	E.4(2)	Locale interrato	teleriscaldamento	2008	407 kW	X	boiler elettrici	X	-	radiatori, termoconvettori, pannelli radianti
37	archivio di deposito - via A. da Schivenoglia	E.2	Locale interrato	teleriscaldamento	2009	250 kW	X	boiler elettrici	-	UTA	radiatori, termoconvettori
38	Palazzo Te -viale Te	E.4(2)	Locale interrato	teleriscaldamento	1981	709 kW	X	boiler elettrici	X	-	radiatori, termoconvettori, pannelli radianti
39	Palazzo della Ragione - piazza Erbe	E.4(2)	Locale interrato	teleriscaldamento	1997	349 kW	X	boiler elettrici	X	-	pannelli radianti
40	Palazzo San Sebastiano - largo XXIV Maggio	E.4(2)	locale separato	teleriscaldamento	1998	349 kW	X	boiler elettrici	X	-	radiatori, termoconvettori, pannelli radianti

41	asilo nido "Soncini" -via Soncini	E.7	Locale interrato	teleriscaldamento	2008	300 kW (ACS) 400 kW (RISC)	X	X	X	-	radiatori
42	asilo nido "Keleder" - v.lo S.Paolo, 6	E.7	Locale interrato	caldaia a gas naturale	2018	112 kW	X	X	X	-	radiatori
43	asilo nido "Chaplin" +uffici comunali - via Conciliazione, 126/D -128	E.7 - E.2	Locale interrato	teleriscaldamento	2014	350 kW (ACS) 500 kW (RISC)	X	X	X	-	radiatori
44	asilo nido "P.Pan" -via Sarajevo	E.7	Locale interrato	teleriscaldamento	stessa centrale a servizio scuola materna Berni - edificio 15						radiatori
45	centro Aaron Swarzt - vial Lombardia 14	E.2	piano terra	teleriscaldamento	2015	60 kW	X	X	X	-	radiatori